



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0021554



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.03. 044 00046

Срок действия с 28 октября 2005 г. по 28 октября 2007 г.

Орган по сертификации Орган по сертификации продукции в области строительства "СтройСертификат"

220090, г. Минск, ул. Восточная, 165А, тел.280-99-17, тел./факс 262-52-17

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", Россия и представленная на сертификацию под наименованием **Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Унифлекс"** ТУ 5774-001-17925162-99 (изм. №1, 2, 3)

код ОКП –

код ТН ВЭД – 680710

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1107 п. 3.6, п.п. 4.2.7 (табл.2), 4.2.8 (табл. 3), 4.2.9 (табл. 4), 4.2.10-4.2.12, 4.2.14, 5.1; ГОСТ 10308

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "ТехноНиколь Воскресенск", Россия, 140224, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5в

код УНП –

Сертификат выдан на основании:

а) документов сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ16.Н00566 (срок действия с 28.10.2005 по 28.10.2007)

Акт идентификации продукции от 17.10.2005

б) протоколов испытаний ИЦ ОАО "Стройкомплекс" ВУ/112.02.1.0.0254

протокол № 141 от 17.02.2004; ИЛ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ" ВУ/112.02.1.0.0042

протоколы №№ 52/58П-52/59П от 12.02.2004; ИОРМ РУП "БелГИМ"

ВУ/112.02.1.0.0074 протокол №71 от 05.02.2004.

Инспекционный контроль осуществляет ОАО "Стройкомплекс" - орган по сертификации продукции в области строительства "СтройСертификат".

Особые отметки "Унифлекс" относится к материалам с группой горючести Г4, группой воспламеняемости В2 и группой распространения пламени РП2. Срок хранения сертификата у заявителя - один год после окончания срока действия.

Дополнительная информация



Руководитель органа по сертификации

Эксперт-аудитор

А.И. Жилевский
подпись

И.Н. Павлов

И.Н. Павлов

инициалы, фамилия