

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0021613



Серия А

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.06. 044 00110

Срок действия с 23 марта 2006 г. по 23 марта 2009 г.

**Орган по сертификации** Орган по сертификации продукции в области строительства "СтройСертификат" ОАО "Стройкомплекс"  
220090, г. Минск, ул. Восточная, 165 А, тел.280-99-17, тел./факс 262-52-17

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная СП ОАО «Кровля», Республика Беларусь и представленная на сертификацию под наименованием **Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный на битумно-полимерном (эластомерном) вяжущем Унифлекс ЭКП (К-ПХ-БЭ-К/ПП), Унифлекс ЭПП (К-ПХ-БЭ-ПП/ПП)**

Серийное производство

код ОКП – 26.82.12

код ТН ВЭД – 6807 10 1000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ 1107 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. ТУ» п.п. 3.6 (табл.1), 4.2.1-4.2.5, 4.2.7 (табл.2), 4.2.8 (табл. 3), 4.2.9 (табл. 4), 4.2.10-4.2.15; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 30444-97; ГОСТ 30108-94 Приложение А 1 кл.

**Заявитель (изготовитель, продавец)** СП ОАО «Кровля», Республика Беларусь  
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11 код УНП - 700078647

**Сертификат выдан на основании:**

а) документов Сертификат соответствия на СМК № ВУ/112 05.0.0383 от 29.11.04г.

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", ВУ/112.02.1.0.0042, пр. №№ 52/2121П, 52/2122П, 52/2123П от 30.11.05; ИЛ ОАО «Кровля», ВУ/112.02.2.0.0006, пр. №№ 1/01-06, 2/01-06 от 21.03.06; ИОРМ РУП «БелГИМ», ВУ/112.02.1.0.0074, пр. № 1176 от 30.11.05; ИЦ РУП «БелдорИТЦ», ВУ/112.02.1.0.0043 пр. №2-473 от 28.11.05.

**Инспекционный контроль осуществляет** РУП «БелГИСС»

**Особые отметки** Унифлекс относится к материалам с группой горючести Г4, группой воспламеняемости В2, группой распространения пламени РП1. Срок хранения сертификата у заявителя - один год после окончания срока действия.

**Дополнительная информация**



Руководитель органа по сертификации

Эксперт-аудитор

А.И.Жизневский

инициалы, фамилия

И.Н. Давловец

инициалы, фамилия